



# ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

## "БАДЊЕВО"

Добропољска бр.1,19300 Неготин

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА  
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ  
"БАДЊЕВО"  
Број 632-05/2026  
26.02.2026 год.  
НЕГОТИН

телефон: директор 019//542-011, централа 019//542-012, факс 019//548-241, правна служба 019//541-640,  
рачуноводство 019//541-756, матични број 07263775, регистарски број 07207263775, шифра делатности 3600, РИБ 100776933,  
текући рачун код BANCA INTESA 160-7420-29 код Комерцијалне банке 205-62355-02  
[e-mail: office@badnjevo.rs](mailto:office@badnjevo.rs)

### САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

На основу добијених прелиминарних резултата анализа воде за пиће од 24.02.2026. године узоркованих у селу Прахово, на мерним местима „славина у Основној школи“ и „славина у домаћинству (у купатилу) Калиновић Михајло“, утврђено је да су узорци хигијенски неисправни због повећане вредности мутноће (6,35-13,9 NTU), као и повећаних вредности нитрита (0,047-0,079 mg/l воде). Микробиолошке анализе су у току. Обзиром да вода не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће и није за пиће, неопходно је предузети следеће мере, што ће ЈКП Бадњево и учинити:

- Обезбедити хигијенски исправну воду за пиће за потрошаче у селу Прахову (аутоцистерна, флаширана вода или др. вид водоснабдевања),
- Обавестити потрошаче о овој неисправности воде, као и стручне службе ЗЗЈЗ “Тимок” Зајечар о планираном поновном узорковању воде.
- Преузети техничко-технолошке мере. Испуштање воде из мреже и појачати хлорисање воде,
- Поновити контролу воде на овим местима где је утврђена неисправност.

Руководилац РЈ Водовод и канализација  
Дијана Милојковић

Директор,  
Далибор Ранђеловић, дипл.инг.пољ.

